

建築材料試驗報告

報告編號: HTL23200018

報告日期: 2023/02/20

頁數: 1 of 4

銘鋹企業有限公司
新北市新店區安祥路67巷27號2樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

樣品名稱 : 樓地板隔音墊
委託單位 : 銘鋹企業有限公司
統一編號 : 83467755
委託單位地址 : 新北市新店區安祥路67巷27號2樓
送樣單位 : 銘鋹企業有限公司
公司負責人 : 簡琨展
身分證字號 : F122724***
型號 : DSB201
成份 : DSB膠A膠、PET隔音墊、DSB膠B膠、卜特蘭水泥(第一型)1:3水泥砂、8mm軟質緩衝材
厚度 : 40mm
送驗人員 : 銘鋹企業有限公司(簡琨展)
其他 : 備註:本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼: HB-23-00919 C-23-03869, 收件日期: 112年02月13日), 轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。

=====
收件日 : 2023/02/14
測試期間 : 2023/02/14 to 2023/02/20

測試需求 : 依據客戶指定, 於送測樣品中檢測石綿定性測試。

測試結果 : 請見下一頁。

Singh Hsiao
Singh Hsiao / Asst. Manager
Signed for and behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

建築材料試驗報告

報告編號: HTL23200018

報告日期: 2023/02/20

頁數: 2 of 4

銘鋨企業有限公司

新北市新店區安祥路67巷27號2樓

測試部位敘述

No.1	:	灰色石塊
No.2	:	灰色泡棉(緩衝材)
No.3	:	黑色/灰色布料(隔音墊)
No.4	:	白色液體(DSB膠A膠)
No.5	:	白色液體(DSB膠B膠)

測試結果

測試項目	測試方法	單位	結果		
			No.1	No.2	No.3
石綿 / Asbestos					
陽起石綿 / Actinolite (CAS No.77536-66-4)	參考CNS 13970 (民國 86 年) , 以立體顯微鏡(SM)與分散染色式偏光顯微鏡(DS-PLM)分析。	-	Negative	Negative	Negative
褐石綿/鐵石綿 / Amosite (CAS No.12172-73-5)		-	Negative	Negative	Negative
斜方角閃石綿 / Anthophyllite (CAS No.77536-67-5)		-	Negative	Negative	Negative
白石綿/溫石綿 / Chrysotile (CAS No.12001-29-5)		-	Negative	Negative	Negative
青石綿 / Crocidolite (CAS No.12001-28-4)		-	Negative	Negative	Negative
透閃石綿 / Tremolite (CAS No.77536-68-6)		-	Negative	Negative	Negative

測試項目	測試方法	單位	結果	
			No.4	No.5
石綿 / Asbestos				
陽起石綿 / Actinolite (CAS No.77536-66-4)	參考CNS 13970 (民國 86 年) , 以立體顯微鏡(SM)與分散染色式偏光顯微鏡(DS-PLM)分析。	-	Negative	Negative
褐石綿/鐵石綿 / Amosite (CAS No.12172-73-5)		-	Negative	Negative
斜方角閃石綿 / Anthophyllite (CAS No.77536-67-5)		-	Negative	Negative
白石綿/溫石綿 / Chrysotile (CAS No.12001-29-5)		-	Negative	Negative
青石綿 / Crocidolite (CAS No.12001-28-4)		-	Negative	Negative
透閃石綿 / Tremolite (CAS No.77536-68-6)		-	Negative	Negative

備註:

1. "-" = 無規格值
2. 石綿定性分析試驗範圍: <0.1% (w/w)~100% (w/w), 石綿鑑定的判定基準是以檢出含有石綿纖維為『Positive』, 未檢出石綿纖維為『Negative』。
3. 本報告不得分離或擷錄使用。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。